



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证 号
Certificate No. CE26.6658

产品名称
Name of Product 消防应急照明灯具
型号及规格
Type of Product HW-ZM-ACJ--Ex
防爆标志
Marking Ex db IIC T6 Gb; Ex tb IIC T80°C Db
技术文件
Technical Documents Q/HW 003-2025
图 号
Drawing No. HW-ZM-ACJ-00
备 注
Note (s) 本证书备注内容详见附录。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验,其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB/T3836.1-2021

GB/T3836.2-2021

GB/T3836.3-2021

发 给: 海湾安全技术有限公司
Issued to:

本证失效日期: 2031-01-08

Date of Expire:

发 证 日 期: 2026-01-08

Date of Issue:

印章
Seal



主任
Director

中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center(TianJin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三马路 85 号

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China

E-mail: pcec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

Post code: 300131

<http://www.pcec.com.cn>

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116




防 爆 合 格 证 附 录

ANNEX OF CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证 号
Certificate No. CE26.6658

1. 关联检验报告: J2616658。
2. 额定电压: DC48V/DC36V。
3. 外壳防护等级: IP66。
4. 光源种类及功率: LED 灯 12W、6W。
5. 灯具安装方向: 水平至垂直向下。
6. 环境温度: $-40^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +55^{\circ}\text{C}$ 。
7. 型号规格中□代表额定功率: 12W、6W; □代表产品序号, XN881、XN880。可代表型号 HW-ZM-ACJ-6WXN880-Ex、HW-ZM-ACJ-12WXN881-Ex 以下空白。



中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Products Quality Inspection and Testing Center(TianJin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China

E-mail: pcec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

Post code: 300131

<http://www.pcec.com.cn>

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116